FUJITSU

AIR CONDITIONER
PRODUCT FICHE

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

TYPE			WALL MOUNTED/SINGLE SPLIT/HEAT PUMP	
MODEL	OUTDOOR UNIT		AOYG12LTCN	
	INDOOR UNIT		ASYG12LTCB	
POWER SOURCE			1φ 230 V ~ 50 Hz	
			COOLING	HEATING
OUTDOOR TEMPERATURE		[°C]	35	7
CAPACITY		[kW]	3.5	4.0
POWER INPUT		[kW]	0.85	0.91
CURRENT		[A]	4.0	4.3
MAX. CURRENT		[A]	9.0	11.5
ENERGY EFFICIENCY RATIO/ COEFFICIENT OF PERFORMANCE		[kW/kW]	4.12	4.40
SOUND POWER LEVEL	OUTDOOR UNIT	[dB(A)]	64	65
	INDOOR UNIT	[dB(A)]	60	62
DIMENSION (H×W×D)	OUTDOOR UNIT	[mm]	620 × 790 × 290	
	INDOOR UNIT	[mm]	282 × 870 × 185	
WEIGHT	OUTDOOR UNIT	[kg]	40	
	INDOOR UNIT	[kg]	9.5	
REFRIGERANT/GLOBAL WARMING POTENTIAL			R410A/1975	
REFRIGERANT CHARGE		[kg]	1.20	
ENERGY EFFICIENCY CLASS			A***	A++
Pdesign		[kW]	3.5 (35 °C)	3.8 (-10 °C)
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO/ SEASONAL COEFFICIENT OF PERFORMANCE			8.50	4.60
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (Q_{CE})(Q_{HE})		[kWh/a]	144	1,156
BACKUP HEATER CAPACITY/ DECLARED CAPACITY		[kW]	—	0.00/3.80

- For more information, visit our web site at: http://www.fujitsu-general.de/
- For spare parts inquiry, consult the store that you purchased the product.

NOTES:

- Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [1975]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [1975] times higher than 1 kg of CO_2, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.
- Energy consumption "Q_{CE}" kWh per year based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
- Energy consumption "Q_{HE}" kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
- Sound pressure level : less than 70 dB(A) by according to IEC 704-1.

OPERATING RANGE		INDOOR	OUTDOOR
COOLING/DRY	[°C]	18 to 32	10 to 43
HEATING	[°C]	16 to 30	-25 to 24
HUMIDITY	[%]	80 or less	—

- If the air conditioner is operated under higher temperature conditions than those listed, the built-in protection circuit may operate to prevent internal circuit damage. Also, during cooling and dry modes, if the unit is used under conditions of lower temperatures than those listed above, the heat-exchanger may freeze, leading to water leakage and other damage.
- If the unit is used for long periods under high-humidity conditions, condensation may form on the surface of the indoor unit, and drip onto the floor or other objects underneath.

FUJITSU GENERAL LIMITED
1116, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

PART NO. 9320079451 (EN)

FUJITSU

AIRCONDITIONANLÆG
OPLYSNINGSSKEMA

GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE REFERENCE

TYPE			VÆGMONTERET/SINGLE-SPLIT/VARMEPUMPE	
MODEL	UDENDØRSENHED		AOYG12LTCN	
	INDENDØRSENHED		ASYG12LTCB	
STRØMKILDE			1φ 230 V ~ 50 Hz	
			KØLING	OPVARMNING
UDETEMPERATUR		[°C]	35	7
KAPACITET		[kW]	3,5	4,0
INDGANGSEFFEKT		[kW]	0,85	0,91
STRØM		[A]	4,0	4,3
MAKS. STRØM		[A]	9,0	11,5
ENERGIVIRKNINGSGRAD/ KOEFFICIENT FOR YDEEVNE		[kW/kW]	4,12	4,40
LYDEFFEKTNIVEAU	UDENDØRSENHED	[dB(A)]	64	65
	INDENDØRSENHED	[dB(A)]	60	62
DIMENSIONER (H X B X D)	UDENDØRSENHED	[mm]	620 × 790 × 290	
	INDENDØRSENHED	[mm]	282 × 870 × 185	
VÆGT	UDENDØRSENHED	[kg]	40	
	INDENDØRSENHED	[kg]	9,5	
KØLEMIDDEL/GLOBALT OPVARMNINGSPOTENTIALE			R410A/1975	
KØLEMIDDELFYLDNING		[kg]	1,20	
ENERGIKLASSE			A***	A++
P design		[kW]	3,5 (35 °C)	3,8 (-10 °C)
SÆSONBESTEMT ENERGIVIRKNINGSGRAD/ SÆSONBESTEMT KOEFFICIENT FOR YDEEVNE			8,50	4,60
ÅRLIGT ENERGI-FORBRUG (Q_{CE})(Q_{HE})		[kWh/år]	144	1.156
RESERVE-VARMEANLÆGS KAPACITET/ANGIVEN KAPACITET		[kW]	—	0,00/3,80

- For mere information, se vores hjemmeside: http://www.fujitsu-general.de/
- Ved forespørgsel om reservedele bedes du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet.

BEMÆRKNINGER:

- Kølemiddellækage bidrager til klimaforandringer. Kølemiddel med lavere globalt opvarmningspotentiale (GWP) vil bidrage mindre til global opvarmning end et kølemiddel med højere GWP i tilfælde af lækage til atmosfæren. Dette anlæg indeholder en kølevæske med et GWP, der svarer til [1975]. Det betyder, at hvis 1 kg af denne kølevæske lækkes til atmosfæren, vil indvirkningen på global opvarmning være [1975] gange højere end 1 kg CO_2 over en periode på 100 år. Forsøg aldrig selv at afbryde kølekredsløbet eller skille produktet ad – få altid hjælp fra en professionel.
- Energiforbrug "Q_{CE}" kWh om året baseret på resultater af normalprøver. Reelt energiforbrug afhænger af, hvordan anlægget bruges, og hvor det befinder sig.
- Energiforbrug "Q_{HE}" kWh om året baseret på resultater af normalprøver. Reelt energiforbrug afhænger af, hvordan anlægget bruges, og hvor det befinder sig.
- Lydtryksniveau: under 70 dB(A) i henhold til IEC 704-1.

RÆKKEVIDDE		INDENDØRS	UDENDØRS
AFKØLING/TØRRING	[°C]	18 til 32	10 til 43
OPVARMNING	[°C]	16 til 30	-25 til 24
LUFTFUGTIGHED	[%]	80 eller mindre	—

- Hvis airconditionanlægget bruges ved højere temperaturer end de anførte, kan det indbyggede beskyttelseskredsløb gå i gang for at forebygge beskadigelse af det interne kredsløb. I afkølings- og tørrefunktionerne kan varmevekslerens fryse, så der opstår vandlækage eller andre skader, hvis airconditionanlægget bruges ved lavere temperaturer end de anførte.
- Hvis airconditionanlægget kører i mange timer ved høj luftfugtighed, kan der dannes kondens på overfladen af indendørsenheden, som kan dryppe på gulvet eller genstande under enheden.

FUJITSU GENERAL LIMITED
1116, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

DEL NR. 9320079451 (DA)

FUJITSU

ILMASTOINTILAITE
TUOTESELOSTE

SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN

TYYPPI			SEINÄÄN KIINNITETTY/SINGLE SPLIT/LÄMPÖPUMPPU	
MALLI	ULKOYKSIKKÖ		AOYG12LTCN	
	SISÄYKSIKKÖ		ASYG12LTCB	
VOIMANLÄHDE			1φ 230 V ~ 50 Hz	
			JÄÄHDYTYS	LÄMMITYS
ULKOLÄMPÖTILA		[°C]	35	7
KAPASITEETTI		[kW]	3,5	4,0
TULOTEHO		[kW]	0,85	0,91
VIRTA		[A]	4,0	4,3
ENINT. VIRTA		[A]	9,0	11,5
ENERGIATEHOKKUUSASTE/ SUORITUSKYVYN KERROIN		[kW/kW]	4,12	4,40
ÄÄNIVOIMATASO	ULKOYKSIKKÖ	[dB(A)]	64	65
	SISÄYKSIKKÖ	[dB(A)]	60	62
MITTASUHTEET (K×L×S)	ULKOYKSIKKÖ	[mm]	620 × 790 × 290	
	SISÄYKSIKKÖ	[mm]	282 × 870 × 185	
PAINO	ULKOYKSIKKÖ	[kg]	40	
	SISÄYKSIKKÖ	[kg]	9,5	
JÄÄHDYTYSAINE/ ILMASTONLÄMPENEMISPOTENTIAALI			R410A/1975	
JÄÄHDYTYSAINEEN MÄÄRÄ		[kg]	1,20	
ENERGIATEHOKKUUSLUOKKA			A***	A++
Psuunnittelu		[kW]	3,5 (35 °C)	3,8 (-10 °C)
KAUSITTAINEN ENERGIATEHOKKUUSASTE/ KAUSITTAINEN SUORITUSKYVYN KERROIN			8,50	4,60
VUOSITTAINEN ENERGIAN KULUTUS (Q_{CE})(Q_{HE})		[kWh/a]	144	1.156
VARALÄMMITTIMEN KAPASITEETTI/ ILMOITETTU KAPASITEETTI		[kW]	—	0,00/3,80

- Lisää tietoa saat websivultamme osoitteesta: http://www.fujitsu-general.de/
- Voit tiedustella lisäosista kaupasta josta ostit tuotteen.

Huomautuksia:

- Jäähdytysaineen vuotaminen edistää ilmastonmuutosta. Jäähdytysaine jolla on alhaisempi ilmastonmuutospotentiaali (GWP) voisi vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen vähemmän kuin jäähdytysaine jolla on korkeampi GWP jos sitä vuotaa ilmakehään. Tässä laitteessa on jäähdytysnestettä jonka GWP on sama kuin [1975]. Tämä tarkoittaa että jos 1 kg tätä jäähdytysnestettä vuotaisi ilmakehään niin vaikutus ilmastonlämpenemisen kannalta olisi [1975] kertaa suurempi kuin 1 kg:lla CO_2:sta 100 vuoden ajanjakson aikana. Älä yritä koskaan vaikuttaa jäähdytysaineen kiertojärjestelmään itse tai purkaa tuotetta itse ja kysy aina apua asiantuntijalta.
- Energian kulutus "Q_{CE}" kWh per vuosi perustuen standardikoetuloksiin. Tosiasiallinen energian kulutus riippuu siitä kuinka laitetta käytetään ja missä se sijaitsee.
- Energian kulutus "Q_{HE}" kWh per vuosi perustuen standardikoetuloksiin. Tosiasiallinen energian kulutus riippuu siitä kuinka laitetta käytetään ja missä se sijaitsee.
- Äänenpaineen taso: vähemmän kuin 70 dB(A) IEC 704-1:n mukaan.

KÄYTTÖALUE		SISÄTILAT	ULKOTILAT
JÄÄHDYTYS/KUIVA	[°C]	18–32	10–43
LÄMMITYS	[°C]	16–30	-25–24
KOSTEUS	[%]	80 tai alle	—

- Jos ilmastointilaitetta käytetään korkeammissa kuin listatuissa lämpötiloissa, sisäänrakennettu piiri saattaa toimia niin, että se estää sisäistä piiriä vaurioitumasta. Jos laitetta käytetään myös jäähdytys- ja kuivatiloissa matalammissa kuin yllä luetelluissa lämpötiloissa, lämmönvaihdin saattaa jäätyä ja aiheuttaa vesivuodon ja muita vaurioita.
- Jos laitetta käytetään pitkiä aikoja erittäin kosteissa oloissa, sisäyksikön pinnalle saattaa muodostua kondensaattia, jota voi tippua lattialle tai alapuolella olevien esineiden päälle.

FUJITSU GENERAL LIMITED
1116, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

OSANRO 9320079451 (FI)

9320079451_PF.indd 1
2012-12-18 15:40:58

FUJITSU

KLIMAANLEGG

PRODUCT MIKROKORT

TA VARE PÅ BRUKERVEILEDNINGEN FOR SENERE BRUK

MODELL			VEGGMONTERT/IKKE DELT/VARMEPUMPE	
MODELL	UTENDØRSENHET		AOYG12LTCN	
	INNENDØRSENHET		ASYG12LTCB	
STRØMKILDE			1φ 230 V ~ 50 Hz	
			AVKJØLING	OPPVARMING
UTENDØRSTEMPERATUR		[°C]	35	7
KAPASITET		[kW]	3,5	4,0
STRØM INNPUT		[kW]	0,85	0,91
STRØMSTYRKE		[A]	4,0	4,3
MAKS. STRØMSTYRKE		[A]	9,0	11,5
RATIO FOR ENERGIEFFEKTIVITET/ YTELSESKOEFISIENT		[kW/kW]	4,12	4,40
LYD STRØMNIVÅ	UTENDØRSENHET	[dB(A)]	64	65
	INNENDØRSENHET	[dB(A)]	60	62
DIMENSJON (HxBxD)	UTENDØRSENHET	[mm]	620 × 790 × 290	
	INNENDØRSENHET	[mm]	282 × 870 × 185	
VEKT	UTENDØRSENHET	[kg]	40	
	INNENDØRSENHET	[kg]	9,5	
KJØLEMIDDEL/POTENSIAL FOR GLOBAL OPPVARMING			R410A/1975	
KJØLEMIDDEL OPPFYLLING		[kg]	1,20	
KLASSE FOR ENERGIEFFIKTIVITET			A^{***}	A^{**}
Pdesign		[kW]	3,5 (35 °C)	3,8 (-10 °C)
SESONGMESSIG RATIO FOR ENERGIEFFEKTIVITET/YTELSESKOEFISIENT			8,50	4,60
ÅRLIG ENERGIFORBRUK (Q_{CE})(Q_{HE})		[kWh/a]	144	1.156
BACKUP OPPVARMINGSKAPASITET/ OPPGITT KAPASITET		[kW]	—	0,00/3,80

- For mer informasjon, vennligst se vår internettside på: http://www.fujitsu-general.de/
- Forespørsler om reservedeler, vennligst ta kontakt med butikker der du kjøpte produktet.

MERKNADER:

- Kjølemiddellekkasje bidrar til klimaendringer. Kjølemidler med laver potensial for global oppvarming (GWP) bidrar til mindre global oppvarming enn kjølemidler med høyere GWP dersom det lekker ut i atmosfæren. Dette apparatet inneholder en kjølemiddelvæske med GWP tilsvarende [1975]. Dette betyr at dersom 1 kg av denne kjølemiddelvæsken skulle lekke ut i atmosfæren vil virkningen på den globale oppvarmingen være [1975] ganger høyere enn 1 kg med CO_2, over en periode på 100 år. Ikke gjør noe som vil forstyrre kjølemiddelets kretsløp eller demonter produktet selv, man skal alltid henvende seg til en profesjonell aktør.
- Energiforbruk "Q_{CE}" kWh per år er basert på standard testresultater. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes og hvor det er plassert.
- Energiforbruk "Q_{HE}" kWh per år er basert på standard testresultater. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes og hvor det er plassert.
- Lyd trykknivå: mindre enn 70 dB(A) i henhold til IEC 704-1.

DRIFTSOMRÅDE		INNENDØRS	UTENDØRS
AVKJØLING/TØRR	[°C]	18 til 32	10 til 43
OPPVARMING	[°C]	16 til 30	-25 til 24
FUKTIGHET	[%]	80 eller mindre	—

- Dersom klimaanlegget brukes under høyere temperaturforhold enn de som er oppført, kan den innebygde sikkerhetskretsen starte for å forhindre eventuelle skader. En annen ting, under modusene Avkjøling og Tørr, dersom enheten brukes i temperaturer under det som er oppført ovenfor kan varmeutvekslerenfryse, dette kan forårsake vannlekkasje og annen skade.
- Dersom enheten brukes i lange perioder med høy luftfuktighet kan det dannes kondens på innendørsenhetens overflate og dermed dryppe vann på gulvet aller andre objekter under enheten.

FUJITSU GENERAL LIMITED
1116, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

DEL NR. 9320079451 (NO)

FUJITSU

LUFTKONDITIONERING

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

FÖRVARA DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK

TYP			VÄGGMONTERAD/SINGLE SPLIT/VÄRMEPUMP	
MODELL	UTOMHUSENHET		AOYG12LTCN	
	INOMHUSENHET		ASYG12LTCB	
STRÖMKÄLLA			1φ 230 V ~ 50 Hz	
			KYLNING	UPPVÄRMNING
UTOMHUSTEMPERATUR		[°C]	35	7
KAPACITET		[kW]	3,5	4,0
INEFFEKT		[kW]	0,85	0,91
STRÖM		[A]	4,0	4,3
MAX. STRÖM		[A]	9,0	11,5
ENERGIEFFEKTIVITETSKVOT/ PRESTANDAKOEFFICIENT		[kW/kW]	4,12	4,40
LJUDEFFEKTNIVÅ	UTOMHUSENHET	[dB(A)]	64	65
	INOMHUSENHET	[dB(A)]	60	62
MÅTT (H×B×D)	UTOMHUSENHET	[mm]	620 × 790 × 290	
	INOMHUSENHET	[mm]	282 × 870 × 185	
VIKT	UTOMHUSENHET	[kg]	40	
	INOMHUSENHET	[kg]	9,5	
KÖLDMEDIUM/MÖJLIGT UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER (GWP)			R410A/1975	
KÖLDMEDIUMLADDNING		[kg]	1,20	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS			A^{***}	A^{**}
Pdesign		[kW]	3,5 (35 °C)	3,8 (-10 °C)
SÄSONGSMÄSSIG ENERGIEFFEKTIVITETSKVOT/ SÄSONGSMÄSSIG PRESTANDAKOEFFICIENT			8,50	4,60
ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING (Q_{CE})(Q_{HE})		[kWh/a]	144	1.156
KAPACITET FÖR BACKUPVÄRMARE/ DEKLARERAD KAPACITET		[kW]	—	0,00/3,80

- För mer information, besök vår webbplats på: http://www.fujitsu-general.de/
- För frågor om reservdelar, vänd dig till butiken där du köpte produkten.

KOMMENTARER:

- Köldmediumsläckage bidrar till klimatförändringen. Köldmedium med ett lägre GWP-värde (möjligt utsläpp av växthusgaser) bidrar mindre till den globala uppvärmningen än ett köldmedium med ett högre GWP-tal, vid läckage till atmosfären. Denna produkt innehåller en köldmediumvätska med ett GWP-tal på [1975]. Det innebär att om 1 kg av detta köldmedium läcker ut i atmosfären, blir dess påverkan på den globala uppvärmningen [1975] gånger större än för 1 kg CO_2, under en period på 100 år. Försök aldrig manipulera köldmediumkretsen eller montera isär produkten på egen hand, utan anlita alltid en behörig tekniker.
- Energiförbrukning "Q_{CE}" kWh per år är baserat på standardtestresultat. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den är placerad.
- Energiförbrukning "Q_{HE}" kWh per år är baserat på standardtestresultat. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den är placerad.
- Ljudtrycksnivå: mindre än 70 dB(A) enligt IEC 704-1.

RÄCKVIDD		INOMHUS	UTOMHUS
KYLNING/TORKNING	[°C]	18 till 32	10 till 43
UPPVÄRMNING	[°C]	16 till 30	-25 till 24
LUFTFUKTIGHET	[%]	80 eller lägre	—

- Om luftkonditioneringen körs vid högre temperaturer än de som anges kan den inbyggda skyddskretsen aktiveras för att förhindra skador på interna kretsar. Om enheten används vid lägre temperaturer än de som anges ovan i kylnings- eller torkläget kan värmeväxlaren frysa vilket kan leda till vattenläckor och andra skador.
- Om luftkonditioneringen används under låga perioder med hög luftfuktighet, kan kondens bildas på inomhusenhetens utsida och droppa ned på golvet eller föremål under enheten.

FUJITSU GENERAL LIMITED
1116, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

DEL NR. 9320079451 (SW)

FUJITSU

KLIMATYZATOR

KARTA PRODUKTU

NALEŻY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

TYP			KLIMATYZATOR ŚCIENNY / SINGLE SPLIT / POMPA CIEPŁA	
MODEL	URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE		AOYG12LTCN	
	URZĄDZENIE WEWNĘTRZNE		ASYG12LTCB	
ŹRÓDŁO ZASILANIA			1φ 230 V ~ 50 Hz	
			CHŁODZENIE	OGRZEWANIE
TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA		[°C]	35	7
WYDAJNOŚĆ		[kW]	3,5	4,0
MOC WEJŚCIOWA		[kW]	0,85	0,91
NATĘŻENIE		[A]	4,0	4,3
MAKS. NATĘŻENIE		[A]	9,0	11,5
WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ / WSPÓŁCZYNNIK WYDAJNOŚCI CHŁODNICZEJ		[kW/kW]	4,12	4,40
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ	URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE	[dB(A)]	64	65
	URZĄDZENIE WEWNĘTRZNE	[dB(A)]	60	62
WYMIARY (WYS. x SZER.x GŁĘB.)	URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE	[mm]	620 × 790 × 290	
	URZĄDZENIE WEWNĘTRZNE	[mm]	282 × 870 × 185	
MASA	URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE	[kg]	40	
	URZĄDZENIE WEWNĘTRZNE	[kg]	9,5	
CZYNNIK CHŁODNICZY / GLOBALNY POTENCJAŁ EFEKTU CIEPLARNIANEGO			R410A/1975	
ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO		[kg]	1,20	
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			A^{***}	A^{**}
Pobór mocy		[kW]	3,5 (35 °C)	3,8 (-10 °C)
SEZONOWY WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ / SEZONOWY WSPÓŁCZYNNIK WYDAJNOŚCI CHŁODNICZEJ			8,50	4,60
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (Q_{CE})(Q_{HE})		[kWh/a]	144	1.156
WYDAJNOŚĆ PODGRZEWACZA REZERWOWEGO / WYDAJNOŚĆ DEKLAROWANA		[kW]	—	0,00/3,80

- Więcej informacji na naszej stronie internetowej: http://www.fujitsu-general.de/
- W sprawie części zapasowych prosimy o kontakt z punktem, w którym został zakupiony produkt.

UWAGI:

- Wycieki czynnika chłodniczego przyczyniają się do zmian klimatycznych. W przypadku wycieku do atmosfery, czynnik chłodniczy z niższym globalnym potencjałem efektu cieplarnianego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik z wyższym GWP. W tym urządzeniu znajduje się płyn chłodniczy o GWP równym [1975]. Oznacza to, że jeżeli 1 kilogram tej cieczy wycieknie do atmosfery, to na przestrzeni 100 lat wpływ tego wycieku na globalne ocieplenie będzie 1975 razy większy niż wpływ 1 kg CO_2. Nigdy nie należy samodzielnie ingerować w obwód czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia. W razie potrzeby zawsze należy poprosić o profesjonalną pomoc.
- Zużycie energii „Q_{CE}" kWh rocznie w oparciu o standardowe wyniki testów. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca jego pracy.
- Zużycie energii „Q_{HE}" kWh rocznie w oparciu o standardowe wyniki testów. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca jego pracy.
- Poziom ciśnienia akustycznego: mniej niż 70 dB(A) zgodnie z normą IEC 704-1.

OPERATING RANGE		WEWNĄTRZ	NA ZEWNĄTRZ
CHŁODZENIE/OSUSZANIE	[°C]	od 18 do 32	od 10 do 43
OGRZEWANIE	[°C]	od 16 do 30	od -25 do 24
WILGOTNOŚĆ	[%]	80 lub mniej	—

- W przypadku używania klimatyzatora w warunkach temperatury wyższej od wartości wyszczególnionych w tabeli, może uruchomić się wbudowany obwód zabezpieczający, zapobiegając uszkodzeniu wewnętrznych elementów urządzenia. Dodatkowo, w trybie chłodzenia i osuszania, jeśli urządzenie jest używane w warunkach temperatury niższej od wartości wyszczególnionych w tabeli, wymiennik ciepła może zamarznąć, powodując wyciek wody lub inne uszkodzenia.
- Jeśli urządzenie jest długo używane w warunkach wysokiej wilgotności, na powierzchni jednostki wewnętrznej może skraplać się woda i ściekać na podłogę lub na inne przedmioty znajdujące się pod urządzeniem.

FUJITSU GENERAL LIMITED
1116, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

NR CZĘŚCI 9320079451 (PO)

9320079451_PF.indd 2
2012-12-18 15:41:05