

「あれ!?!
エアコンが
効かない!...」

そうなる前に夏本番前の


お手入れと運転確認

をお願いします!

1/8

ブレーカーの確認

ブレーカー
切れてませんか?




2/8

電源プラグの確認

ホコリを
取り除く

奥まで
しっかり差し込む



3/8

リモコンの電池確認


液晶は表示
されてますか?



4/8

フィルターの汚れを確認

ホコリが付いていませんか?



5/8

室外機の上や前の確認

物が
あると...




騒音や性能低下の原因です!

6/8

排水ホースを下向きに

落ち葉など
詰まりはないですか?

室内機の水漏れの原因です!




7/8

冷風の確認

18°C で 10分

冷風が出るか試運転!



※室温と設定温度に差がないと運転しない場合があります。

8/8

正常運転の確認

20分 さらに試運転

異音はないか?

異臭はないか?



修理のご依頼・お問い合わせ

ゼネラル コールセンター

☎ 0120-089-888

IP 電話など (フリーダイヤルに接続できない場合)

☎ 044-861-7700 (有料)

受付時間 (年中無休)

平日 9:00 ~ 19:00

土・日・祝 9:00 ~ 18:00

その他年末年始など当社休業日



ゼネラル 公式 WEB サイト
エアコン お客様サポート ページ

www.generalww.com/jp/support/as.html